



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

Подполковника Иванникова ул., д 5, г. Калининград, 236040

Тел./факс (4012) 536942, e-mail: Kalininograd@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792, ИНН/КПП 3906134200/390601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 304

☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Калининград

« 23 » августа 2021 г.

Северин Светлана Петровна, старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

рассмотрев материалы ☒ планового/☐внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия – плановая выездная проверка

(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению № 39 от 05.08.2021, акт № 39 от 23.08.2021,
в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 23 (МАДОУ ДС № 23), ОГРН 1023901011628,
ИНН, дата регистрации 28.12.1998, адрес места нахождения: г. Калининград, ул.
Тельмана, д. 15

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: Калининградская область, г. Калининград, ул.
Тельмана, д. 15; г. Калининград, ул. Тельмана, д. 13; г. Калининград, ул. А. Невского, д. 56

ИНН 3906068437

Руководитель заведующий МАДОУ ДС № 23 Кривonos Виталина Вячеславовна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения
обязательных требований:

10.08.2021 с 09 ч. 30 мин. до 13ч30мин, 11.08.2021 с 09 ч. 30 мин. до 13ч00мин,
11.08.2021 с 13 ч. 30 мин. до 15ч00мин при осмотре МАДОУ ДС № 23, расположенного
по адресам: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 15; г. Калининград, ул. Тельмана, д. 13; г.
Калининград, ул. А. Невского, д. 56, установлено:

- в хозяйственной зоне территории по ул. Тельмана, д. 15 на расстоянии менее 20м от
здания МАДОУ ДС № 23 оборудована общая на два корпуса контейнерная площадка для
сбора твердых коммунальных отходов, тем самым не обеспечено соблюдение требований
п. 4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в части соблюдения требований к контейнерной площадке: «Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи⁶ должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров»;

- по результатам проверки медицинских книжек сотрудников установлено, что отсутствуют сведения о профилактических прививках у Третьякова С.Н., 3-х кратной вакцинации против гепатита В: у Галус Н.В., Сержинской Т.Я., Киселев А.С. - привиты однократно, Крышун А.О. - привита 2-хкратно; о вакцинации против кори у Крышун А.О. (результат по титрам от 28.05.2015, нет заключения врача); о прохождении очередного флюорографического обследования у Бируля В.В. (последняя дата 26.03.2018), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 25 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н., в части обеспечения выполнения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров – с периодичностью 1 раз в год;

- через территорию корпуса по ул. Тельмана, д. 15 проложен трубопровод сети теплоцентрали к рядом расположенной поликлинике ГБУЗ «ГБ №4», тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к собственной территории: «Через собственную территорию не должны проходить магистральные..., а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов»;

- частично нарушена целостность ограждения территории корпуса по ул. Тельмана, д. 13, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к собственной территории: «Собственная территория ... по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями»;

- нарушена целостность асфальтового покрытия дорожек к игровым площадкам группы «Колобок» корпуса по ул. Тельмана, 15, группы «Дюймовочка» корпуса по ул. Тельмана, 13, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к покрытию проездов,

подходов и дорожек: «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»;

- размещение помещений и оборудования на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к поточности технологических процессов: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды»;

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 1 ребенок из 79 детей (1,3%) в МАДОУ ДС № 23 (г. Калининград, ул. Тельмана, 13) не обеспечен детской мебелью в соответствии с его ростом и возрастом, что подтверждается заключением эксперта № М.1453.977.К.П.14 от 12.08.2021 по оценке параметров детской мебели и условий рассаживания детей, на основании акта по результатам измерения детской мебели, оценки правильности рассаживания учащихся №А.252.977.К.П.14 от 10.08.2021, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к обеспечению детской мебелью: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом»;

- на пищеблоках МАДОУ ДС № 23 и в буфетных групп используется кухонная посуда (кастрюли, тазы, миски) с нарушенной целостностью эмалевого покрытия; на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 производственный стол для готовой продукции не цельнометаллический, с нарушенной целостностью облицовочного покрытия, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к оборудованию, инвентарю, посуде: «Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря», «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами»;

- покрытие пола (ДСП, дощатое, линолеум) не гладкое, с дефектами, трещинами в корпусе по ул. Тельмана, 15: в спальнях групп «Цветик-Семицветик», «Колобок», гладильном отделении прачечной; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в раздевальных, игровых, спальнях групп «Белоснежка», «Дюймовочка», «Золотая рыбка», в прачечной и гладильной, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

- стены и потолки частично не гладкие, имеются дефекты, частично следы протечек и поражения грибком в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильном отделении прачечной, спальне группы «Колобок», столовой «Простоквашино», кабинете ИЗО, туалете для персонала, в общем коридоре цокольного этажа; в корпусе по ул. Невского, 56: в кладовой для чистого белья; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в умывальной группы «Золотая рыбка», кабинетах логопеда и ИЗО, прачечной и гладильной; в спортивном зале и кабинете ИЗО стены оклеены обоями, не позволяющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны

- иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;
- не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением в корпусе по ул. Тельмана, 13: санитарно-бытовые (прачечная и гладильная), складские помещения для хранения продуктов питания, овощей; в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильная, складские помещения для хранения продуктов питания, овощей тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к вентиляции: «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением»;
 - в прачечной корпуса МАДОУ ДС № 23 по ул. Тельмана, 15 выдача чистого белья осуществляется через помещение постирочной (постирочное и гладильное отделения располагаются в смежных помещениях, имеющих один вход), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к выдаче чистого белья: «Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем»;
 - на игровой площадке группы «Дюймовочка» теневой навес не используется из-за аварийного состояния, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к групповым площадкам: «На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м² ... Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения»;
 - в планировочной структуре здания корпуса по ул. Тельмана, 15 не соблюдается принцип групповой изоляции: вход в здание осуществляется через раздевальные 2-х групп – «Простоквашино» и «Колобок», спуск в прачечную и пищеблок – из раздевальной группы «Колобок», тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к планировке помещений: «Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной»;
 - на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 э/плита не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»;
 - на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 в раздаточной - признаки поражения стен грибом, в горячем цехе - на стенах и потолке трещины, цементные полы с выбоинами, в помещении суточного запаса пищи – стены не гладкие, с дефектами, на складе сыпучих продуктов линолеумное покрытие пола не плотно прилегает к стенам, в овощном складе – на стенах выбоины, признаки поражения грибом; по ул. Тельмана, 13 в складских помещениях для хранения овощей визуально отмечаются следы протечек, признаки поражения стен грибом; на пищеблоке корпуса по ул. Невского, 56: в производственном цехе, помещении суточного запаса пищи на стенах и потолке трещины, следы протечек,

отслоения краски, половое покрытие (цементное) – с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к внутренней отделке: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений»;

- на пищеблоке корпуса по ул. Невского, д. 56 отсутствует мясорубка для вареной продукции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию и инвентарю: «Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь», тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания; п. 1 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части требований к прохождению предварительных при поступлении и периодических профилактических медицинских осмотров; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

☒ пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

☒ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком V, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства:

1. п. 4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в части обеспечения соблюдения требований к контейнерной площадке: «Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров» - на территории по ул. Тельмана, д. 15;

Срок исполнения - 24.08.2023

2. п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обеспечения соблюдения обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 25 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н., в части обеспечения выполнения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров с периодичностью 1 раз в год – обеспечить наличие сведений в медицинских книжках сотрудников о профилактических прививках у Третьякова С.Н., 3-х кратной вакцинации против гепатита В: у Галус Н.В., Сержинской Т.Я., Киселев А.С.; вакцинации против кори у Крышун А.О.; прохождении очередного флюорографического обследования у Бируля В.В.;

Срок исполнения - 24.08.2022

3. п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к собственной территории: «Через собственную территорию не должны проходить магистральные..., а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов» - территории корпуса по ул. Тельмана, д. 15;

Срок исполнения - 24.08.2022

4. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к собственной территории: «Собственная территория ... по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями» - ограждения территории корпуса по ул. Тельмана, д. 13;

Срок исполнения - 24.08.2023

5. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к покрытию проездов, подходов и дорожек: «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов» - асфальтового покрытия дорожек к игровым площадкам группы «Колобок» корпуса по ул. Тельмана, 15, группы Дюймовочка» корпуса по ул. Тельмана, 13;

Срок исполнения - 24.08.2023

6. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к поточности технологических процессов: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды» размещение помещений и оборудования на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, тем самым не обеспечено соблюдение требований;

Срок исполнения - 24.08.2023

7. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к обеспечению детской мебелью: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом» - в корпусе по ул. г. Калининград, ул. Тельмана, 13; Срок исполнения - 24.08.2022

8. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к оборудованию, инвентарю, посуде: «Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря» - на пищеблоках МАДОУ ДС № 23 и в буфетных групп; «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами» - на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15;

Срок исполнения - 24.08.2022

9. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - в корпусе по ул. Тельмана, 15: в спальнях групп «Цветик-Семицветик», «Колобок», гладильном отделении прачечной; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в раздевальных, игровых, спальнях групп «Белоснежка», «Дюймовочка», «Золотая рыбка», в прачечной и гладильной;

Срок исполнения - 24.08.2023

10. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильном отделении прачечной, спальне группы «Колобок», столовой «Простоквашино», кабинете ИЗО, туалете для персонала, в общем коридоре цокольного этажа; в корпусе по ул. Невского, 56: в кладовой для чистого белья; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в умывальной группы «Золотая рыбка, кабинетах логопеда и ИЗО, прачечной и гладильной, спортивном зале;

Срок исполнения - 24.08.2023

11. п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обеспечения соблюдения требований к вентиляции: «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением» - в корпусе по ул. Тельмана, 13: санитарно-бытовые (прачечная и гладильная), складские помещения для хранения продуктов питания, овощей; в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильная, складские помещения для хранения продуктов питания, овощей;

Срок исполнения - 24.08.2023

12. п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к выдаче чистого белья: «Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем» - в прачечной корпуса МАДОУ ДС № 23 по ул. Тельмана, 15;

Срок исполнения - 24.08.2023

13. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к групповым площадкам: «На территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м² ... Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения» - теневой навес на игровой площадке группы «Дюймовочка»;

Срок исполнения - 24.08.2023

14. п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения соблюдения требований к планировке помещений: «Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной» - в здании корпуса по ул. Тельмана, 15; Срок исполнения - 24.08.2023
15. п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части обеспечения соблюдения требований к оборудованию: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений» - э/плиту на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции; Срок исполнения - 24.08.2023
16. п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части обеспечения соблюдения требований к внутренней отделке: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений» - на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15; в раздаточной, в горячем цехе, помещении суточного запаса пищи, в овощном складе; по ул. Тельмана, 13; в складских помещениях для хранения овощей; на пищеблоке корпуса по ул. Невского, 56; в производственном цехе, помещении суточного запаса пищи; Срок исполнения - 24.08.2023
17. п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части обеспечения соблюдения требований к оборудованию и инвентарю: «Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь» - на пищеблок корпуса по ул. Невского, д. 56 приобрести мясорубку для вареной продукции. Срок исполнения - 24.08.2022

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Известить о выполнении п.п. 2, 3, 7, 8 предписания в срок до **24.08.2022**,
о выполнении п.п. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 предписания в срок до **24.08.2023**.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:
копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, фотографии и др.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 23 (МАДОУ ДС № 23)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области Северин
Светлана Петровна

(Должность, фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 304 от 23.08.2021 г. получил «23» 08 2021г.

Подпись представителя организации







АКТ

проверки правомерности установления компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в МАДОУ д/с № 23

«16» августа 2021 года

г. Калининград

Основание для проверки: Приказ комитета по образованию от 10.08.2021 № ПД-КпО-642.

Цель проверки: правомерность установления компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состояние задолженности по родительской плате, целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград».

Проверяемый период: 2020 год, текущий период 2021 года.

Проверка проведена с 11 по 13 августа 2021 года специалистами отдела внутреннего контроля МКУ ФИС КСП Барановой О.В., Хотенец Г.И.

I. Порядок компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержден Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2014 № 101 (в ред. Постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2016 № 1992) (далее – Постановление №101).

В соответствии с Постановлением №101 Учреждение ежемесячно направляет в МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике» отчеты о снижении размера платы (далее – отчет).

Учреждением с Комитетом по образованию администрации городского округа «город Калининград» (далее – Комитет) заключены соглашения от 13.01.2020, 11.01.2021 о компенсации Комитетом из средств бюджета городского округа «Город Калининград» части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В ходе проверки установлено.

Согласно п. 5 Постановления №101 муниципальное образовательное учреждение, получившее от родителей (законных представителей) Обучающихся заявления о снижении размера платы, направляет списки Обучающихся из малоимущих семей в орган социальной поддержки населения в целях подтверждения их регистрации в едином социальном регистре населения. Учреждение обязано направлять списки по состоянию на 01 января и 1 сентября текущего года, а также по окончании срока действия статуса семьи Обучающегося, дающего право на снижение размера платы.

В нарушение п. 5 Постановления № 101, Учреждением списки в орган социальной поддержки населения по состоянию на 1 января и 1 сентября в проверяемом периоде не направлялись.

В проверяемом периоде Учреждением размер платы за присмотр и уход за детьми в отдельных случаях снижался без подтверждения льготы управлением социальной поддержки населения.

Так, право на снижение размера платы за обучающуюся Жуковскую Еву с апреля 2021 года в Учреждении отсутствует (документы к проверке не представлены).

Однако согласно ведомости по расчетам с родителями за содержание детей с апреля по июнь 2021 года за Жуковскую Еву начислена родительская плата с учетом снижения платы в размере 50% в сумме 2 890,55 рублей. Также данная сумма включена в отчет с апреля по июнь 2021 года.

В результате Учреждением в 2021 году неправомерно получена компенсация по родительской плате, недополучено родительской платы в сумме 2 890,55 рубля.

При сверке табелей посещаемости детей, ведомостей начисления платы за присмотр и уход (далее – Ведомость) и отчетов на получение компенсации в отдельных случаях выявлено несоответствие дней, за которые начислена плата, и дней, указанных в отчете.

Так, в феврале 2020 года плата за присмотр и уход за Алексееву Елизавету начислена за 19 дней в сумме 1125,00 рублей, однако в отчет на получение компенсации включена сумма за 14 дней в сумме 828,95 рублей.

В июле 2020 года плата за присмотр и уход за Шимко Злату начислена за 5 дней в сумме 255,68 рублей, в августе за 21 день в сумме 1125,00 рублей, однако в отчет сумма компенсации не включена.

Таким образом, Учреждением в 2020 году недополучена компенсация в сумме 1 676,73 рублей.

Сумма дебиторской задолженности по родительской плате за присмотр и уход за детьми по состоянию на 01.01.2021 года составляет 13 954,86 рублей, на 01.08.2021 – 37 234,90 рублей.

Просроченная задолженность по родительской плате по состоянию на 01.08.2021 в Учреждении отсутствует.

В период проведения проверки Учреждением произведен возврат в бюджет части компенсации родительской платы всего на сумму 2890,55 рублей (пл. поручение №132561 от 20.08.2021 года).

На лицевой счет Учреждения родителями внесена недополученная Учреждением родительская плата в сумме 2890,55 рублей (копии чека-ордера прилагается).

II. В рамках реализации целевой программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений и загородных учреждений отдыха и оздоровления в 2020 году Учреждению по Соглашению о порядке и условиях предоставления целевых субсидий №20/4 от 15.04.2020 года предоставлена целевая

субсидия в сумме **216350,00 рублей** на приобретение оборудования для пищеблока, мягкого инвентаря.

1. Приобретение оборудования для пищеблока.

Учреждением с ООО «Экстра Комп» заключен договор № 05/15 от 15.05.2020 на сумму 58494,00 рублей на приобретение оборудования для пищеблока (холодильник, морозильная камера).

Оборудование поставлено и принято Учреждением в соответствии с техническим заданием к договору по товарной накладной № ЦБ-7842 от 15.05.2020, оплачено по платежному поручению № 70080 от 29.05.2020 на сумму 58494,00 рублей.

Учреждением с ООО «Промторгтехника» заключен договор № 61 от 19.05.2020 на сумму 121400,00 рублей на приобретение оборудования для пищеблока (шкаф жарочно-пекарский, сковорода электрическая).

Оборудование поставлено и принято Учреждением в соответствии с техническим заданием к договору по товарной накладной № 62 от 19.05.2020, оплачено по платежному поручению № 70081 от 29.05.2020 на сумму 121400,00 рублей.

2. Приобретение мягкого инвентаря.

Учреждением с ИП Гуриным В.В. заключен договор № 392 от 18.05.2020 года на приобретение мягкого инвентаря.

Мягкий инвентарь (комплекты постельного белья, полотенце махровое для рук) принят Учреждением по товарной накладной № ЧП-000408 от 18.05.2020 года и оплачен по платежному поручению № 69747 от 29.05.2020 года на сумму 36456,00 рублей.

Проведенной проверкой фактического наличия поступившего оборудования, мягкого инвентаря нарушений не установлено.

Поступившее оборудование отражено в бухгалтерском учете Учреждения с присвоением инвентарных номеров.

Представлено дополнительное соглашение №16/21/дс/д от 03.03.2021 года к договору №226-Д от 25.10.2004 с КМИИЗР о закреплении на праве оперативного управления за Учреждением приобретенного в рамках ведомственной целевой программы имущества.

Выводы.

В ходе проверки правомерности установления компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в МАДОУ д/с № 23 установлено:

1. Учреждением в 2020 году недополучена компенсация в сумме 1 676,73 рублей.

2. Учреждением в 2021 году неправомерно получена компенсация по родительской плате, недополучено родительской платы в сумме 2 890,55 рубля.

3. Сумма дебиторской задолженности по родительской плате за присмотр и уход за детьми по состоянию на 01.01.2021 года составляет 13 954,86 рублей, на 01.08.2021 – 37 234,90 рублей.

Ведущий бухгалтер-ревизор



О.В. Баранова

Ведущий бухгалтер-ревизор



Г.И. Хотенец

Экземпляр акта проверки на _____ листах получил
« _____ » _____ 2021 года _____